

## Отчет

об исполнении предписания ОНДиПР Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ № 2403/241-17/56-В/ПИВ от 14.03.2024г.

№	Наименование нарушения	исполнение
1	Подать Декларацию пожарной безопасности	Исполнено.24.11.2024г.
2	Система пожарной сигнализации школы не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре	Не исполнена На стадии заключения договора Финансирование включена в бюджет 2025 года
3	Не обеспечено проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания	Исполнено Акт приемки выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций крыши от 05.04.2024г. Контракт №)Г-24/31

Директор МБОУ СОШ с.Арыг-Бажы:



Кыргыс И.Д.